



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
URBANISMO E  
LICENCIAMENTO

Folha de informação nº  
Do Processo nº 2014-0.125.756-5

Em        /        /17.....

AUTOS:                    Processo nº 2014-0.125.756-5  
INTERESSADO:        BROOKFIELD SÃO PAULO EMP. IMOBILIÁRIOS 2 S.A.  
LOCAL:                    Rua Augusta X Rua Caio Prado  
SQL:                      006.011.0021-2 e outros  
ASSUNTO:                Alvará de Aprovação de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID-G, quanto à  
aceitação da cota de implantação do nível do  
pavimento térreo proposto, nos termos do item II.2  
da Resolução/CEUSO/102/07.

**PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/005/2017**

A CEUSO, em sua 1290ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de abril de 2017, a vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 355 e 356, e do parecer técnico às fls. 325 e 326, deliberou, por unanimidade dos votos, aceitar a implantação do nível do pavimento térreo, no máximo, na cota 771,91, com subsolo mais profundo, não abaixo da cota 759,14.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

Acompanham 02 (duas) caixas com peças gráficas.

/abril/2017

**RENATA SAAD CURY MOYSÉS**  
Presidente  
CEUSO

VOTARAM:        Renata Saad Cury Moysés, Daniela Santana Andrade, Fernando Biscaro de Souza, Nina Vaisman.

ABSTENÇÃO: Luciana de Oliveira Royer.

PSB/754/2016/Igm