



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO  
URBANISMO E  
LICENCIAMENTO**

Folha de informação nº 276  
Do Processo nº 2013-0.269.757-5

Em 17/05/17.....

*LUZIA GUARDARINE DE MELLO*  
Encarregada de Equipe  
/SEC

AUTOS: Processo nº 2013-0.269.757-5  
INTERESSADO: LUCIO LAGOS EMP. IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.  
LOCAL: Rua Fernão Dias, nº 373  
SQL: 083.032.0091-7  
ASSUNTO: Alvará de Aprovação de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID-G, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/07.

**PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/017/2017**

A CEUSO, em sua 1292ª Reunião Ordinária, realizada em 08 de maio de 2017, a vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fl. 272 a 274 deliberou, por unanimidade dos votos, conforme a complementação do Parecer Técnico da Empresa Infraestrutura Engenharia, às fls. 252v a 260v, aceitar a implantação do nível do pavimento térreo, no máximo na cota 739,00, com subsolo mais profundo, não abaixo da cota 732,50.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

17 /maio/2017

*RENATA SAAD CURY MOYSÉS*  
Presidente  
CEUSO

VOTARAM: Renata Saad Cury Moysés, Maria Cristina de Souza Bortoletto, Lucilia Bentes Siqueira, Fernando Biscaro de Souza, Nina Vaisman e Roberto Portugal Albuquerque.

PSB/083/2017/lgm