



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
URBANISMO E
LICENCIAMENTO**

Folha de informação nº 85
Do Processo nº 2016-0.126.667-3

Em 17 / 05 / 17.....


LUZIA GUARDARINI DE MELO
Encarregada de Equipe
/SEC

AUTOS: Processo nº 2016-0.126.667-3
INTERESSADO: SKY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
LOCAL: Rua Padre Carvalho, 730
SQL: 083.211.0172-1
ASSUNTO: Projeto Modificativo de Alvará de Aprov. de Edif. Nova
Alvará de Execução de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID-G, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/07.

PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/018/2017

A CEUSO, em sua 1292ª Reunião Ordinária, realizada em 08 de maio de 2017, a vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fl. 82 e 83 e parecer técnico de fl.49 e 50, deliberou, por unanimidade dos votos, aceitar a implantação do nível do pavimento térreo, no máximo na cota 103,51, com subsolo mais profundo, não abaixo da cota 97,11.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

17 / maio / 2017


RENATA SAAD CURY MOYSÉS
Presidente
CEUSO

VOTARAM: Renata Saad Cury Moysés, Maria Cristina de Souza Bortoletto, Lucilia Bentes Siqueira, Fernando Biscaro de Souza, Nina Vaisman e Roberto Portugal Albuquerque.

RSB/112/2017/lgm