



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO
URBANISMO E
LICENCIAMENTO**

Folha de informação nº 280
Do Processo nº 2014-0.121.956-6

Em 30/05/17 LUZIA GUARDARINE DE MELLO
Encarregada de Equipe
/SEC

AUTOS: Processo nº 2014-0.121.956-6
INTERESSADO: ANJOS EMP. IMOB. E PARTICIPAÇÃO LTDA.
LOCAL: Rua Alvorada, 393 a 411 e Rua Cabo Verde
SQL: 299.117.0098-2/0125-3/0127-1/1058-9
ASSUNTO: Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID-G, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/07.

PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/034/2017

A CEUSO, em sua 611ª Reunião Extraordinária, realizada em 29 de maio de 2017, a vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 277 e 278 deliberou, por unanimidade dos votos, aceitar a implantação do nível do pavimento térreo, no máximo na cota 734,20, com subsolo mais profundo, não abaixo da cota 728,00.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

/maio/2017


MARIANA MAZZARIELLO DAMANTE
Vice Presidente
CEUSO

VOTARAM: Mariana Mazzariello Damante, Daniela Santana Andrade, Nina Vaisman e Roberto Portugal Albuquerque.

PSB/231/2017/lgm