



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Folha de informação nº
Do Processo nº 2015-0.033.915-2

Em /04/16

AUTOS: Processo nº 2015-0.033.915-2
INTERESSADO: SINCO PLANEJAMENTO E PROJETOS DE ENG. LTDA.
LOCAL: R. Visconde de Parnaíba, nºs 1.110 a 1.178
SQL: 003.060.0066-0/ 0067-9/ 0108-1/ 0109-8/ 0110-1
ASSUNTO: Alvará de Aprovação de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID.2, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/ 102/07.

PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/035/2016

A CEUSO, em sua 1273ª Reunião Ordinária, realizada em 11 de abril de 2016, à vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 262 a 264, e do parecer técnico às fls. 165 a 168, deliberou, por unanimidade dos votos, aceitar o nível do pavimento térreo na cota 737,77 com o subsolo mais profundo na cota 730,95.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

Acompanham 02 (duas) caixas de plantas.

/abril/2016

ELIANA AMARO LUCAS CABRAL ROCHA
Presidente
CEUSO

VOTARAM: Eliana Amaro Lucas Cabral Rocha, Edson Eiji Nagai, João Ariovaldo D'Amaro e Vasco de Mello.

PSB/186/16/lgm