



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
URBANISMO E
LICENCIAMENTO

Folha de informação nº 546
Do Processo nº 2014-0.158.950-9

Em 16 / 03 / 2018

Luiz Fernando da Mota
SANTOS
R.F. 623.468.9

AUTOS: Processo nº 2014-0.158.950-9
INTERESSADO: BRASILINCORP OFFICE PARK EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
LOCAL: Rua Tavares Cabral, 130 a 170 e Rua Diogo Moreira
SQL: 015.092.0015-0/0014-2/0031-2/0036-3/0013-4/
ASSUNTO: Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID-G, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/07.

PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/036/2018

A CEUSO, em sua 1312ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de março de 2018, a vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 543 e 544, deliberou, por unanimidade dos votos, aceitar a implantação do nível do pavimento térreo, no máximo na cota 731,17, com subsolo mais profundo não abaixo da cota 725,00.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

16 / março / 2018


RENATA SAAD CURY MOYSÉS
Presidente
CEUSO

VOTARAM: Renata Saad Cury Moysés, Daniela Santana Andrade, Carolina Mendes de Carvalho Nardoza, Paulo Sérgio Pinheiro da Silveira, Luciana Lins Nascimento e Rodrigo Fairbanks Von Uhlendorff.

PSB/097/2018/Igm