



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
URBANISMO E
LICENCIAMENTO

Folha de informação nº 555
Do Processo nº 2011-0.034.936-3

Em 09 / 04 / 18.....


Luzia Guardarini Conselho
SIMULAS/SEC
R.F. 823.418-5

AUTOS: Processo nº 2011-0.034.936-3
INTERESSADO: HESA 96 – INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
BRASWEY S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LOCAL: Rua Enxovia, 423 e 455
SQL: 085.553.0100-9
ASSUNTO: Alvará de Aprovação de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/07.

PRONUNCIAMENTO/ASSEC/CEUSO/045/2018

A CEUSO, em sua 1314ª Reunião Ordinária, realizada em 02 de abril de 2018, a vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 551 a 553, deliberou, por unanimidade dos votos, aceitar a implantação do nível do pavimento térreo, no máximo na cota 751,20, com subsolo mais profundo não abaixo da cota 723,82.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

09 / abril / 2018


MARIANA MAZZARIELLO DAMANTE
Vice Presidente
CEUSO

VOTARAM: Mariana Mazzariello Damante, Daniela Santana Andrade, Luciana Lins Nascimento e Rodrigo Fairbanks Von Uhlendorff.