



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
URBANISMO E  
LICENCIAMENTO

Folha de informação nº 143  
Do Processo nº 2015-0.338.234-2

Em 13 107 117...

LUZIA GUARDARINE DE MELLO  
Encarregada de Equipe  
/ SEC

AUTOS: Processo nº 2015-0.338.234-2  
INTERESSADO: ESSER LONDRES EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA.  
LOCAL: Rua Fernandes Moreira, nº 1.452 x Rua José  
Vicente Cavalheiro  
SQL: 087.197.0016-4/0017-2  
ASSUNTO: Alvará de Aprovação e Execução de Edificação  
Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID-G, quanto à  
aceitação da cota de implantação do nível do  
pavimento térreo proposto, nos termos do item II.2  
da Resolução/CEUSO/102/07.

**PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/055/2017**

A CEUSO, em sua 1296ª Reunião Ordinária, realizada  
em 03 de julho de 2017, a vista dos elementos constantes do presente,  
em especial, da manifestação de fls. 140 e 141 deliberou, por  
unanimidade dos votos, aceitar a implantação do nível do pavimento  
térreo, no máximo na cota 729,80, com subsolo mais profundo, não  
abaixo da cota 723,09.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão  
ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o  
rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento  
permanente de água.

13 /julho/2017

**RENATA SAAD CURY MOYSÉS**  
Presidente  
CEUSO

VOTARAM: Renata Saad Cury Moysés, Marcio Correa Soares, Daniela Santana  
Andrade, Carolina Mendes de Carvalho Nardoza, Nina Vaisman e  
Fernanda Menegari Querido.

PSB/424/2017/lgm