



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
URBANISMO E
LICENCIAMENTO

Folha de informação nº 153
Do Processo nº 2016-0.277.321-8

Em 29/09/17 LUZIA GUARDARINE DE MELLO
Encarregada de Equipe
/SEC

AUTOS: Processo nº 2016-0.277.321-8
INTERESSADO: AR08 INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO SPE LTDA.
LOCAL: Rua Chipre, nºs 50 a 70
SQL: 299.058.0153-5
ASSUNTO: Projeto Modificativo de Alvará de Aprovação e
Execução de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID-G, quanto à
aceitação da cota de implantação do nível do
pavimento térreo proposto, nos termos do item II.2
da Resolução/CEUSO/102/07.

PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/111/2017

A CEUSO, em sua 1302ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de setembro de 2017, a vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 450 e 451, deliberou, por unanimidade dos votos, aceitar a implantação do nível do pavimento térreo, no máximo na cota 731,66, com subsolo mais profundo, não abaixo da cota ~~724,46~~.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

29 / setembro / 2017

RENATA SAAD CURY MOYSÉS
Presidente
CEUSO

VOTARAM: Renata Saad Cury Moysés, Maria Cristina de Souza Bortoletto, Daniela Santana Andrade, Carolina Mendes de Carvalho Nardoza, Vasco de Mello e Paulo Sergio Pinheiro da Silveira.

PSB/658/2017/lgm