



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
URBANISMO E
LICENCIAMENTO

Folha de informação nº 431
Do Processo nº 2016-0.040.883-0

Em 29 / 09 / 17.....

LUZIA GUARDARINE DE MELLO
Encarregada de Equipe
1 / SEC

AUTOS: Processo nº 2016-0.040.883-0
INTERESSADO: PATEO DO CAMBUCI PARTICIPAÇÕES LTDA.
LOCAL: Rua do Lavapés, 463 e Rua Junqueira Freire, 241
SQL: 004.052.0098-6/0099-4
ASSUNTO: Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de PARHIS-G, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do § 2º do artigo 1º do Decreto nº 56.767/16.

PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/112/2017

A CEUSO, em sua 1302ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de setembro de 2017, a vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 428 e 429, deliberou, por unanimidade dos votos, aceitar a implantação do nível do pavimento térreo do Lote 06, no máximo na cota 734,68, com subsolo mais profundo, não abaixo da cota 727,48.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

29 / setembro / 2017


RENATA SAAD CURY MOYSÉS
Presidente
CEUSO

VOTARAM: Renata Saad Cury Moysés, Maria Cristina de Souza Bortoletto, Daniela Santana Andrade, Carolina Mendes de Carvalho Nardoza, Vasco de Mello e Paulo Sergio Pinheiro da Silveira.

PSB/677/2017/lgm