

ATA CPA 01/2017 (revisada)
COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 01/02/2017 – início: 14h30 / término: 17h30.

Local: SMPED – Rua Líbero Badaró, 425 – 32º andar – São Paulo / SP.

PARTICIPANTES

Brigitte Baum/SVMA; Cristina Tokie Sannomiya Laiza/ SPUrbanismo; Daniel Ferreira Pinto/SEME; Eduardo Flores Auge/SMPED; João Carlos da Silva/SMPED; Luiz Fisberg/CAU; Márcia Maria Alves Nogueira/SVMA; Maria Luisa Oieno de Oliveira/SIURB; Marieta Colucci Ribeiro/SMDU; Moira de Castro Vasconcellos/FECOMERCIO; Oswaldo Rafael Fantini/SMPED; Rogério Feliciano Romeiro/SECOVI; Rosemeiry Leite Silva/ CET; Silvana Serafino Cambiaghi/SMSP; Vera Cerqueira Alves Barbosa Galvão Bueno/SMC; Walther Rodrigues Filho/SEGUR.

ABERTURA/INFORMES

Abertura da reunião pelo Secretário Executivo da Comissão.

ASSUNTOS TRATADOS

2012-0.341.191-6 – Projeto de Acessibilidade do Parque Raul Seixas

Avaliado o projeto e ponderadas as observações da equipe técnica, deliberou a Comissão considerar as intervenções propostas nesta fase de adequação **Aprovadas Acessíveis**, mediante apresentação de novas plantas contemplando os seguintes itens: 1 – prever/esclarecer botoeira de emergência nos sanitários, banheiros e vestiários acessíveis; 2 – rever declividade da rampa de acesso ao quiosque (R5-RAMPA 5.QUIOSQUE).

A conformidade do atendimento ao solicitado deverá ser avaliada pela equipe técnica.

2013-0.039.301-3 PE – Fabiano Magnani Dantas da Silva

Chamado de Consulta efetuada pela PR CS sobre enquadramento de ambientes indicados em planta aos parâmetros da RESOLUÇÃO 117/14 CEUSO/SEL e a necessidade de rota acessível.

Avaliado projeto apresentado o Colegiado deliberou que de forma geral, segundo prévio entendimento da Comissão, somente estão dispensadas da acessibilidade àquelas áreas de **uso restrito** discriminadas na NBR 9050. Para o caso específico observou-se necessidade de rota acessível à edícula e ao pavimento superior.

6022.2016/0000409-8 – Aprovação Acessibilidade CEI Setor 6802 III - Rua Kurt Engelhart

Avaliado o expediente a Comissão considerou a **Implantação Aprovada Acessível**, no entanto a edificação a ser implantada (CEI Padrão EDIF 2008) deve ser reavaliada para atendimento aos parâmetros da ABNT NBR 9050:2015. Solicita anotação desta ressalva na implantação aprovada.

6022.2016/0000356-3 – Aprovação Acessibilidade CEI Setor 0505 - Rua Itapipinas

Avaliado o expediente a Comissão considerou a **Implantação Aprovada Acessível**, no entanto a edificação a ser implantada (CEI Padrão EDIF 2008) deve ser reavaliada para atendimento aos parâmetros da ABNT NBR 9050:2015. Solicita anotação desta ressalva na implantação aprovada.

6022.2016/0000415-2 – Aprovação Acessibilidade CEI Setor 7305 - Rua Cachoeira de Minas

Avaliado o expediente a Comissão considerou a **Implantação Aprovada Acessível**, no entanto deverá ser prolongado, até o alinhamento com a via pública, o piso tátil direcional localizado à entrada do imóvel assim como deverá ser aplicado piso tátil de alerta neste limite (melhor descrito na anotação em planta vistada). Observa-se que a edificação a ser implantada (CEI Padrão EDIF 2008) deve ser reavaliada para atendimento aos parâmetros da ABNT NBR 9050:2015. Solicita anotação desta ressalva na implantação aprovada.

2014-0.002.343-9 – Aprovação Acessibilidade CEI Setor 4203 - Rua Miguel Ribas

Avaliado o expediente a Comissão considerou a **Implantação Aprovada Acessível**, no entanto recomenda-se a reavaliação da edificação a ser implantada (CEI Padrão EDIF 2008) para atendimento aos parâmetros da ABNT NBR 9050:2015, ponderando-se o estágio da execução da obra.

2014-0.002.261-0 – Aprovação Acessibilidade CEI Setor 8408 II - Rua Ormindá Pinto

Avaliado o expediente a Comissão considerou a **Implantação Aprovada Acessível**, no entanto recomenda-se a reavaliação da edificação a ser implantada (CEI Padrão EDIF 2008) para atendimento aos parâmetros da ABNT NBR 9050:2015, ponderando-se o estágio da execução da obra.

2016-0.214.006-1 – Aprovação Acessibilidade Área 40 São Miguel Paulista
Projeto considerado **Aprovado Acessível**.

Reunião foi encerrada às 17h30.