



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Folha de informação nº 140
Do Processo nº 2013-0.183.450-1

Em 12/02/14 (a)
CLÉLIA APARECIDA ROBERTO
Assistente Técnico II
CEUSO

AUTOS: Processo nº 2013-0.183.450-1
INTERESSADO: TABICON EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA.
LOCAL: R. dos Inocentes, 177 x R. Dr. Mauro P. de Almeida
SQL: 093.056.0019-0/0035-2/0034-4/0037-9/
0022-0/0036-0
ASSUNTO: Alvará de Aprovação de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID-2, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, em imóvel com lençol freático a níveis próximos ao perfil do terreno, nos termos no item II.2 da Resolução/CEUSO/102/07.

PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/008/2014

A CEUSO, em sua 1228ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de fevereiro de 2014, à vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 136 a 138 e do parecer técnico de fundações às fls. 96/97, deliberou, por unanimidade de votos, aceitar a implantação do pavimento térreo na cota de nível 105,10, com o subsolo mais profundos na cota de nível 99,00, de acordo com as peças gráficas de fls. 120 a 129, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/2007, atendidas todas as demais exigências da legislação.

14 / fevereiro / 2014

ARLETE DOS ANJOS GRESPAN
Presidente
CEUSO

VOTARAM: Arlete Dos Anjos Grespan, Otaviano Tonato Leite, Edson Eiji Nagai, Paulo Sergio Riso Alcântara, Manoel Correia de Almeida e Adriana Blay Levisky.

GAS/031/14/rn