



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Folha de informação nº 299
Do Processo nº 2013-0.339.619-6

Em 19 / 03 / 15

AUTOS: Processo nº 2013-0.339.619-6
INTERESSADO: LUCIA DE QUEIROZ NOVAES
LOCAL: Rua Mourato Coelho, nos 461 e 473
SQL: 015.016.0007-9 / 015.016.0008-7
ASSUNTO: Alvará de Aprovação e Execução de Edif. Nova

RAPHAELA NASCIMENTO SANTOS
Encarregada de Equipe
SEL I SEC

HISTÓRICO: Consulta de RESID-2, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, em imóvel com lençol freático a níveis próximos ao perfil do terreno, nos termos no item II.2 da Resolução/CEUSO/102/07. Retorno ao plenário.

PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/010/2015

A CEUSO, em sua 1252ª Reunião Ordinária, realizada em 09 de março de 2015, à vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 296/297 e do parecer técnico às fls. 265 a 268, deliberou, por unanimidade de votos, aceitar a implantação do pavimento térreo na cota de nível 752,70, com o subsolo mais profundo na cota de nível 744,03, de acordo com as peças gráficas de fls. 269 a 292, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/2007, atendidas todas as demais exigências da legislação.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

19 / março / 2015


ELIANA AMARO LUCAS CABRAL ROCHA
Presidente
CEUSO

VOTARAM: Eliana Amaro Lucas Cabral Rocha, Claudio de Campos, Edson Eiji Nagai, João Ariovaldo D'Amaro, Vasco de Mello e Adriana Blay Levisky.

PSB/114/15/rn