



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO  
SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Folha de informação nº 177  
Do Processo nº 2014-0.122.399-7

Em 29 /03/16 .....

LUZIA GUARDARINE DE MELLO  
Encarregada de Equipe  
SEL/SEC

AUTOS: Processo nº 2014-0.122.399-7  
INTERESSADO: CONSTRUTORA BASILE LTDA.  
LOCAL: Rua Alvorada, nºs 373 a 391  
SQL: 299.117.0091 / 0092-3 / 0093-1 / 0094-1 /  
0592-5/ 0525-9/ 0088-5/ 0087-7.  
ASSUNTO: Alvará de Aprovação de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID-G, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/07.

**PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/020/2015**

A CEUSO, em sua 1271ª Reunião Ordinária, realizada em 14 de março de 2016, à vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 174 e 175 e do parecer técnico às fls. 157 e 158, deliberou, por unanimidade dos votos, aceitar a implantação do pavimento térreo na cota 735,55 com subsolo mais profundo na cota 727,90.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

29 /março/2016

**ELIANA AMARO LUCAS CABRAL ROCHA**  
Presidente  
CEUSO

VOTARAM: Eliana Amaro Lucas Cabral Rocha, Edson Eiji Nagai, Maria Cristina de Souza Bortoletto, Adriana Blay Levisky.

PSB/103/16/lgm