



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Folha de informação nº 218
Do Processo nº 2014-0.159.552-5

Em 29/04/16 . LUZIA GONÇALVES DE MELO
Encarregada de equipe
SEL/SEC

AUTOS: Processo nº 2014-0.159.552-5
INTERESSADO: PORTE CONSTRUTORA LTDA.
LOCAL: Rua Monte Serrat, nos 1.290, 1.310 e 1.324 X
Rua Antônio Camardo, nºs 756 e 766
SQL: 054.086.0021-1/0015-7/0014-9/0029-7/0028-9
ASSUNTO: Alvará de Aprovação de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de SERVIN-G, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item II.2 da Resolução/ CEUSO/102/07.

PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/037/2016

A CEUSO, em sua 1274ª Reunião Ordinária, realizada em 25 de abril de 2016, a vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 244 a 246 e do parecer técnico, às fls. 218 a 220, deliberou, por unanimidade dos votos, aceitar a implantação do nível do pavimento térreo na cota 768,69 com subsolo mais profundo na cota 762,70.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

Acompanha 01 (uma) caixa de plantas.

29/abril/2016

ELIANA AMARO LUCAS CABRAL ROCHA
Presidente
CEUSO

VOTARAM: Eliana Amaro Lucas Cabral Rocha, Maria Cristina de Souza Bortoletto, Vasco de Mello e Adriana Blay Levisky.

PSB/213/16/lgm