



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO  
SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Folha de informação nº 280  
Do Processo nº 2014-0.173.166-6

Em 18/06/15... RAPHABLA NASCIMENTO SANTOS  
Encarregada de Equipe  
SEL / SEC

AUTOS: Processo nº 2014-0.173.166-6  
INTERESSADO: UNIVAL COMÉRCIO DE VÁLVULAS E ACESSÓRIOS  
INDUSTRIAIS LTDA  
LOCAL: Rua Tuiuti, nº 626  
SQL: 062.110.0092-8  
ASSUNTO: Alvará de Aprovação de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID-G, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/07.

**PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/045/2015**

A CEUSO, em sua 1258ª Reunião Ordinária, realizada em 08 de junho de 2015, à vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 277/278 e do parecer técnico às fls. 113/114, deliberou, por unanimidade de votos, aceitar a implantação do pavimento térreo na cota de nível 732,44, com o subsolo mais profundo na cota de nível 725,55, de acordo com as peças gráficas de fls. 101 a 106, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/2007, atendidas todas as demais exigências da legislação.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

18 /junho/2015

**ELIANA AMARO LUCAS CABRAL ROCHA**  
Presidente  
CEUSO

VOTARAM: Eliana Amaro Lucas Cabral Rocha, Maria Cristina de Souza Bortoletto, Vasco de Mello e Adriana Blay Levisky.

PSB/254/15/rn