



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Folha de informação nº 430
Do Processo nº 2013-0.063.200-0

Em 18/06/15.....RAPHAELA NASCIMENTO SANTOS
Encarregada da Equipe
SEL / SEC

AUTOS: Processo nº 2013-0.063.200-0
INTERESSADO: BN CONSTRUÇÕES LTDA
GOLF VILLAGE EMPREENDIMENTOS LTDA
LOCAL: Av. Major Sylvio de Magalhães Padilha s/n (Marginal
Pinheiros - km 14)
SQL: 301.070.0002-1
ASSUNTO: Alvará de Aprovação de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de CAIEPS, quanto à
aceitação da cota de implantação do nível do
pavimento térreo proposto, nos termos do item
II.2 da Resolução/CEUSO/102/07.

PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/049/2015

A CEUSO, em sua 1258ª Reunião Ordinária,
realizada em 08 de junho de 2015, à vista dos elementos constantes
do presente, em especial, da manifestação de fls. 426 a 428 e do
parecer técnico às fls. 392 a 394, deliberou, por unanimidade de
votos, aceitar a implantação do pavimento térreo na cota de nível
744,90, com o subsolo mais profundo na cota de nível 731,90, de
acordo com as peças gráficas de fls. 335 a 349, nos termos do item
II.2 da Resolução/CEUSO/102/2007, atendidas todas as demais
exigências da legislação.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão
ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o
rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento
permanente de água.

18 /junho/2015

ELIANA AMARO LUCAS CABRAL ROCHA
Presidente
CEUSO

VOTARAM: Eliana Amaro Lucas Cabral Rocha, Claudio de Campos, Maria
Cristina de Souza Bortoletto, João Ariovaldo D'Amaro, Vasco de
Mello e Adriana Blay Levisky.

PSB/366/15/rn