



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO  
SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Folha de informação nº 330  
Do Processo nº 2014-0.144.191-9

Em 27/06/16 ..... LUZIA GUARDARINE DE MELLU  
Encarregada de Equipe  
SEL / SEC

AUTOS: Processo nº 2014-0.144.191-9  
INTERESSADO: LUCIO MAIA EMPREENDIMENTOS IMOB. SPE  
LTDA  
LOCAL: Rua Padre Carvalho e Rua Fernão Dias  
SQL: 083.042.0050-3/0051-1/0158-5/0008-2/0009-  
0/0159-3  
ASSUNTO: Alvará de Aprovação de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta do RESID3 em pedido de Alvará de Aprovação de Edificação Nova, para conjunto residencial, quanto à elevação do nível do pavimento térreo decorrente do nível do lençol freático, nos termos da Resolução/CEUSO/102/07.

**PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/062/2016**

A CEUSO, em sua 1278ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de junho de 2016, a vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 327 e 328 e do parecer técnico, às fls. 280 e 281, deliberou, por unanimidade dos votos, aceitar a implantação do nível do pavimento térreo na cota 738,23, com subsolo mais profundo na cota 731,70.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água

27 /junho/2016

**ELIANA AMARO LUCAS CABRAL ROCHA**  
Presidente  
CEUSO

VOTARAM: Eliana Amaro Lucas Cabral Rocha, Edson Eiji Nagai, Maria Cristina de Souza Bortoletto, Vasco de Mello e Adriana Blay Levisky.

MOXAM/306/16/lgm