



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Folha de informação nº 395
Do Processo nº 2013-0.249.275-2

Em 30 /06/16


LUZIA GUARDARINI DE MELLO
Encarregada de Equipe
SEL / SEC

AUTOS: Processo nº 2013-0.249.275-2
INTERESSADO: LUCIO MAIA EMPREENDIMENTOS IMOB. SPE
LTDA.
LOCAL: R. Pe. Carvalho, 485 a 515 e
R. Fernão Dias, 370 e 374
SQL: 083.042.0008-2/0009-0/0050-3/0051-1/
0158-5/0159-3
ASSUNTO: Alvará de Aprovação de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID-G, quanto à
aceitação da cota de implantação do nível
do pavimento térreo proposto, nos termos
do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/07.

PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/069/2016

A CEUSO, em sua 1279ª Reunião Ordinária,
realizada em 27 de junho de 2016, a vista dos elementos
constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 392
e 393 e do parecer técnico, às fls. 237 e 238, deliberou, por
unanimidade dos votos, aceitar a implantação do nível do
pavimento térreo na cota 738,00, com subsolo mais profundo na
cota 731,70.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos
deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não
promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o
bombeamento permanente de água.

30 /junho/2016

ELIANA AMARO LUCAS CABRAL ROCHA
Presidente
CEUSO

VOTARAM: Eliana Amaro Lucas Cabral Rocha, Edson Eiji Nagai, Maria
Cristina de Souza Bortoletto, Vasco de Mello e Adriana Blay
Levisky.

MOXAM/358/16/Igm