



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO  
SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Folha de informação nº 154  
Do Processo nº 2015-0.338.449-3

Em 29/08/16 .....

LUZIA GUARDARINE DE MELLO  
Encarregada de Equipe  
SEL/SEC

AUTOS: Processo nº 2015-0.338.449-3  
INTERESSADO: MITRE REALITY EMP. E PARTICIPAÇÕES LTDA.  
LOCAL: Av. Prof. Luiz Ignácio de Anhaia Mello, 2.547 e  
2.597 x Rua Lagoa Vermelha, 180 e 183  
SQL: 102.118. 0119-3 / 0120-7 / 0132-0  
ASSUNTO: Alvará de Aprovação de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID-3, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/07.

**PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/084/2016**

A CEUSO, em sua 1281ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de agosto de 2016, a vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 154 e 155 e do parecer técnico às fls. 42 a 45, deliberou, por unanimidade dos votos, aceitar a implantação do pavimento térreo na cota de nível 742,53, com o subsolo mais profundo na cota de nível 736,59, admitindo ainda o reservatório inferior na cota 736,00 e desconsiderando os poços de elevador, de acordo com as peças gráficas de fls. 145 a 151, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/2007, atendidas todas as demais exigências da legislação.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água

Acompanha 01 (uma) caixa com peças gráficas.

29 /agosto/2016

**ELIANA AMARO LUCAS CABRAL ROCHA**  
Presidente  
CEUSO

VOTARAM: Eliana Amaro Lucas Cabral Rocha, Edson Eiji Nagai, Maria Cristina de Souza Bortoletto, Vasco de Mello e Adriana Blay Levisky.

MOXAM/388/16/lgm