



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO  
SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Folha de informação nº 232  
Do Processo nº 2014-0.088.350-0

Em 29 /08/16 ..... LUZIA GUARDAPINE DE MELLO  
Encarregada do Grupo  
SEL/SEC

AUTOS: Processo nº 2014-0.088.350-0  
INTERESSADO: SERGIO FERNANDES FILHO E OUTRA  
LOCAL: Rua Tuiuti, 658; Rua Tanquinho, 398 e Praça Louveira, 83.  
SQL: 062.110.0613-7 e outros  
ASSUNTO: Alvará de Aprovação

HISTÓRICO: Consulta do RESID2 em pedido de Alvará de Aprovação e Execução, para construção de complexo de uso misto, quanto à elevação do nível do pavimento térreo decorrente do nível do lençol freático, nos termos da Resolução/CEUSO/ 102/07.

**PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/089/2016**

A CEUSO, em sua 1281ª Reunião Ordinária, realizada em 15 de agosto de 2016, a vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 229 e 330 e do parecer técnico às fls. 223 e 224, deliberou, por unanimidade dos votos, aceitar a implantação do pavimento térreo na cota de nível 737,36, com o subsolo mais profundo na cota de nível 728,00, aceitando o deck da piscina na cota 738,36, de acordo com as peças gráficas de fls. 199 a 209, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/2007, atendidas todas as demais exigências da legislação.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água

Acompanham 01 (uma) caixa com peças gráficas.

29 /agosto/2016

**ELIANA AMARO LUCAS CABRAL ROCHA**  
Presidente  
CEUSO

VOTARAM: Eliana Amaro Lucas Cabral Rocha, Edson Eiji Nagai, Maria Cristina de Souza Bortoletto e Adriana Blay Levisky.

MOXAM/473/16/lgm