



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO  
SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Folha de informação nº 128  
Do Processo nº 2014-0.141.204-8

Em 20 / 10 / 15 ... LUZIA GUARDARINE DE MELLO  
Encarregada de Equipe  
SEL / SEC

AUTOS: Processo nº 2014-0.141.204-8  
INTERESSADO: OSWALDO CHADE  
LOCAL: R. Benedito Fernandes s/n e Largo Bonneville, nº 82  
SQL: 087.24.0013-8 / 0018-9 / 0032-4 / 0033-2  
ASSUNTO: Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID-2, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, em imóvel com lençol freático a níveis próximos ao perfil do terreno, nos termos no item II.2 da Resolução/CEUSO/102/07.

**PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/097/2015**

A CEUSO, em sua 1265ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de outubro de 2015, à vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 125 e 126, e do parecer técnico às fls. 105 e 106, deliberou, por unanimidade de votos, aceitar a implantação do pavimento térreo na cota 739,40 com subsolo mais profundo na cota 733,25, observando ainda o atendimento ao artigo 186 da Lei nº 13.885/04.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

20 / outubro / 2015

**ELIANA AMARO LUCAS CABRAL ROCHA**  
Presidente  
CEUSO

VOTARAM: Eliana Amaro Lucas Cabral Rocha, Edson Eiji Nagai, Maria Cristina de Souza Bortoletto Vasco de Mello e Adriana Blay Levisky.

PSB/658/15/lgm