




**PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO**  
**SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS**

Folha de informação nº 142  
Do Processo nº 2013-0.352.650-2

Em 13/08/14 (a)

  
**RAPHAELLA NASCIMENTO SANTOS**  
Encarregada de Equipe  
SEL / SEC

**AUTOS:** Processo nº 2013-0.352.650-2  
**INTERESSADO:** RAVENNA EMPREENDIMENTOS IMOB. LTDA  
CYRELA FRAGATA EMPREEND. IMOB. LTDA  
**LOCAL:** Rua Bento Branco de Andrade Filho, nº 477  
**SQL:** 087.314.0150-3 / 0158-9 / 0159-7 / 0160-0  
**ASSUNTO:** Alvará de Aprovação de Edificação Nova

**HISTÓRICO:** Consulta de RESID-2, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, em imóvel com lençol freático a níveis próximos ao perfil do terreno, nos termos no item II.2 da Resolução/CEUSO/102/07.

**PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/099/2014**

A CEUSO, em sua 1240ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de agosto de 2014, à vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 138 a 140 e do parecer técnico às fls. 121/122, deliberou, por unanimidade de votos, aceitar a implantação do pavimento térreo na cota de nível 730,80, com o subsolo mais profundo na cota de nível 724,00, de acordo com as peças gráficas de fls. 127 a 136, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/2007, atendidas todas as demais exigências da legislação.

13/agosto/2014

  
**ARLETE DOS ANJOS GRESPAN**  
Presidente  
CEUSO

**VOTARAM:** Arlete dos Anjos Grespan, Edson Eiji Nagai, João Ariovaldo D'Amaro e Adriana Blay Levisky.

ECGE/345/14/rn