



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO  
SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Folha de informação nº 134  
Do Processo nº 2014-0.295.589-4

Em 28/10/15 ..... LUZIA GUARDARINE DE MELLO  
Encarregada de Equipe  
SEL/SEC

AUTOS: Processo nº 2014-0.295.589-4  
INTERESSADO: CYRELA GERBERA MAGIK LZ EMPREEND. IMOB. LTDA  
LOCAL: Rua Cenno Sbrighi, nº 595 X Rua Iporanga X Rua Antônio Nagib Ibrahim  
SQL: 099.013.0015-0 e 099.013.0016-9  
ASSUNTO: Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID-3, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, em imóvel com lençol freático a níveis próximos ao perfil do terreno, nos termos no item II.2 da Resolução/CEUSO/102/07.

**PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/105/2015**

A CEUSO, em sua 1265ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de outubro de 2015, à vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 131 e 132, e do parecer técnico às fls. 96 e 97, deliberou, por unanimidade de votos, aceitar a implantação do pavimento térreo na cota 724,55 com subsolo mais profundo na cota 720,90.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

28/outubro/2015

**ELIANA AMARO LUCAS CABRAL ROCHA**  
Presidente  
CEUSO

VOTARAM: Eliana Amaro Lucas Cabral Rocha, Edson Eiji Nagai, Maria Cristina de Souza Bortoletto, Vasco de Mello e Adriana Blay Levisky.

PSB/685/15/lgm