



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Folha de informação nº 529
Do Processo nº 2013-0.376.696-1

Em 21 /09/16 ... LUZIA AGUIAR DE MELLO
Encarregada de Equipe
SEL / SEC

AUTOS: Processo nº 2013-0.376.696-1
INTERESSADO: RBV RESIDENCIAL BELA VISTA EMP. IMOBIL. LTDA
LOCAL: RUA Jaceguai, 530 x Rua Abolição
SQL: 006.056.0463-0
ASSUNTO: Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID-G, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item II.2 da Resolução/ CEUSO/102/07.

PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/109/2016

A CEUSO, em sua 1284ª Reunião Ordinária, realizada em 19 de setembro de 2016, à vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 526 e 527 e do parecer técnico às fls. 513 a 515, deliberou, por unanimidade de votos, não aceitar a implantação do nível do pavimento térreo na forma como proposta, uma vez que há interferência da edificação no nível d'água indicado na sondagem, às fls. 517 e 518.

21 / setembro /2016

ELIANA AMARO LUCAS CABRAL ROCHA
Presidente
CEUSO

VOTARAM: Eliana Amaro Lucas Cabral Rocha, Edson Eiji Nagai, Maria Cristina de Souza Bortoletto, Nina Vaisman e Adriana Blay Levisky.

MOXAM/510/16/lgm