



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Folha de informação nº 423
Do Processo nº 2013-0.378.635-0

Em 18 /10/16


Ciella Aparecida Roberto
Assessor Técnico I
SEL/SEC

AUTOS: Processo nº 2013-0.378.635-0
INTERESSADO: BROOKFIELD SÃO PAULO EMPREEND. IMOB S.A.
LOMERO EMPREEND. E PARTICIPAÇÕES LTDA.
LOCAL: Rua Francisco Marengo, 331 a 351
SQL: 054.029.0157-0 / 0158-9 / 0159-7 / 0197-1 /
0199-6/ 0205-4 / 0216-1 / 0307-7
ASSUNTO: Alvará de Aprovação de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID-G, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/07.

PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/113/2016

A CEUSO, em sua 1285ª Reunião Ordinária, realizada em 03 de outubro de 2016, a vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 420 e 421 e do parecer técnico, às fls. 413 e 414, deliberou, por unanimidade dos votos, aceitar a implantação do nível do pavimento térreo na cota 750,54, com subsolo mais profundo na cota 740,82.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

/outubro/2016

ELIANA AMARO LUCAS CABRAL ROCHA

Presidente
CEUSO

VOTARAM: Eliana Amaro Lucas Cabral Rocha, Edson Eiji Nagai, Maria Cristina de Souza Bortoletto e Adriana Blay Levisky.

MOXAM/586/16/lgm