



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO  
SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Folha de informação nº 207  
Do Processo nº 2012-0.258.786-7

Em 24/09/14 (a) ..... RAPHAEA NASCIMENTO SANTOS  
Encarregada de Equipe  
SEL / SEC

AUTOS: Processo nº 2012-0.258.786-7  
INTERESSADO: VITACON 45 DESENV. IMOB. SPE LTDA e outros.  
LOCAL: Rua Alvorada e Rua Prof. Vahia de Abreu  
SQL: 299.109.0008-2/0024-4/0040-6/0097-1/0098-8  
ASSUNTO: Alvará de Aprovação de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID-2, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, em imóvel com lençol freático a níveis próximos ao perfil do terreno, nos termos no item II.2 da Resolução/CEUSO/102/07.

**PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/121/2014**

A CEUSO, em sua 1242ª Reunião Ordinária, realizada em 22 de setembro de 2014, à vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 203 a 205 e do parecer técnico às fls. 141/142, deliberou, por unanimidade de votos, aceitar a implantação do pavimento térreo na cota de nível 731,24, com o subsolo mais profundo na cota de nível 724,75, de acordo com as peças gráficas de fls. 191 a 202, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/2007, atendidas todas as demais exigências da legislação.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

24/setembro/2014

**ARLETE DOS ANJOS GRESPAN**  
Presidente  
CEUSO

VOTARAM: Arlete dos Anjos Grespan, Claudio de Campos, Edson Eiji Nagai, Paulo Sergio Riso Alcântara, João Ariovaldo D'Amaro, Manoel Correia de Almeida e Adriana Blay Levisky.



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO  
SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Folha de informação nº 208  
Do Processo nº 2012-0.258.786-7

Em 24/09/14 (a) ..... RAPHAELA NASCIMENTO SANTOS  
Encarregada de Equipe  
SEL / SEC

AUTOS: Processo nº 2012-0.258.786-7  
INTERESSADO: VITACON 45 DESENV. IMOB. SPE LTDA e outros.  
LOCAL: Rua Alvorada e Rua Prof. Vahia de Abreu  
SQL: 299.109.0008-2/0024-4/0040-6/0097-1/0098-8  
ASSUNTO: Alvará de Aprovação de Edificação Nova

**RESID - 2**

Sra. Diretora

Retornamos o presente, com o Pronunciamento/  
SEC/CEUSO/121/2014 à fl. 207, em face da consulta formulada  
às fls. 189.

*Acompanha 01 caixa c/ plantas.*

24/setembro/2014

  
**PEDRO LUIZ FERREIRA DA FONSECA**  
Secretário Executivo  
SEC/CEUSO

ECGE/rn.

