



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE LICENCIAMENTO
SECRETARIA EXECUTIVA DOS ÓRGÃOS COLEGIADOS

Folha de informação nº 409
Do Processo nº 2011-0.325.634-0

Em 02/12/14 ...

Paula Simeliovich Birman
Arquiteta - Esp. Des. Urbano
SEL / SEC

AUTOS: Processo nº 2011-0.325.634-0
INTERESSADO: CARFAM EMPREEND. IMOBILIÁRIOS LTDA
LOCAL: Rua Rodolfo Miranda, nº 97
SQL: 018.022.0085-1
ASSUNTO: Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID-2, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/07.

PRONUNCIAMENTO/SEC/CEUSO/152/2014

A CEUSO, em sua 1247ª Reunião Ordinária, realizada em 01 de dezembro de 2014, à vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 407 e do parecer técnico às fls. 367 e 368, deliberou, por unanimidade de votos, aceitar a implantação do pavimento térreo na cota de nível 106,80, com o subsolo mais profundo na cota de nível 100,70, de acordo com as peças gráficas de fls. 398 a 405, nos termos do item II.2 da Resolução/CEUSO/102/2007.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

/dezembro/2014

ELIANA AMARO LUCAS CABRAL ROCHA
Vice Presidente
CEUSO

VOTARAM: Eliana Amaro Lucas Cabral Rocha, Edson Eiji Nagai, Marcio Correa Soares, João Ariovaldo D'Amaro e Adriana Blay Levisky.

MOXAM/567/14/psb