

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIPA-OLIDO DE MARÇO DE 2014

Aos (28) vinte e oito dias do mês de março de 2014, às 11h00, em reunião ordinária, estiveram presentes na sala de reunião da SMC, no 8º andar, no Edifício Domingos Fernandes Alonso - Galeria Olido, membros da CIPA, convidados e interessados em Prevenção e Segurança, cuja lista de presença encontra-se anexa à presente Ata. Inicialmente foi procedida a leitura da [Ata de fevereiro de 2014, que foi aprovada após as correções](#). Pauta da reunião: 1-As vistorias e o que você pode fazer pela prevenção. 2-Divisão de atividades dos membros da CIPA,.3-Como encaminhara as propostas e quem vai acompanhar. Quanto as vistorias foi abordado pelo Cipeiro Almir e Antonio Alves, da necessidade de elaboração do Mapa de Riscos Ambientais. Que [cada secretaria através das Divisões Administrativas, fiscalizem o cumprimento dos contratos referentes a Portas Corta-Fogo, Formação e Treinamento de Brigada de Incêndio, Primeiros Socorros, Segurança, Manutenção de Elevadores, Funcionamento das Catracas](#). Os cipeiros foram informados de que saiu no DOM, a chamada para o [Curso de Cipa](#), que as inscrições são feitas conforme estabelecido pela Secretaria de Planejamento. O Cipeiro Henrique falou que algumas [portas corta fogo, estão com as molas danificadas, pois, foram encontrados calços para manter a porta aberta](#). Que [na edificação temos o Bombeiro, os Setores de Manutenção, os Responsáveis Pelos Contratos e o Vigilante Ronda](#) e, que [ninguém consegue coibir a introdução desses calços](#). A sugestão é que seja feita uma reunião com a participação dos diversos setores para encontrar um solução para esse problema. Foi sugerido [que as secretarias indiquem num prazo de 15\(quinze\) dias um membro por andar para ser responsável pela Brigada](#). O Cipeiro Cal, fala que [os elevadores estão com problemas técnicos graves, pois, muitos funcionários estão ficando presos](#). Também que [no teto do elevador faltam placas](#). Com relação [as catracas, fala que a dificuldade em se ter a leitura dos dados dos funcionários é muito lenta](#). Que as secretarias precisam [fazer um novo cadastramento de senha](#). Que num caso de emergência não teremos como abandonar a edificação com as catracas travando constantemente. Que [é preciso introduzir um sistema misto com leitura das digitais e crachá](#). Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente Almir Prudenciano Machado, deu por encerrada a reunião às 12h00. A cópia desta ata será encaminhada para os Chefes de Gabinetes das Secretarias e da Controladoria Geral, unidades pertencentes ao edifício Domingos Fernandes Alonso - Galeria Olido, para ciência da mesma e para que, sejam repassadas para os demais setores. Eu Henrique Dias, redigi a presente ata.