



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### SUBPREFEITURA PERUS/ANHANGUERA

#### Gabinete do Subprefeito

Rua Ylídio Figueiredo, 349, - Bairro Perus - São Paulo/SP - CEP 05204-020

Telefone: 3396-8600

#### Ata de Reunião

ATA DA REUNIÃO DE CADES

08/03/2023

Presidente, SubPrefeita Luciana Torralles inicia com a leitura da Ata de Fevereiro de 2023 e informa que agendará uma reunião com SELIMP, assim que estruturar a equipe parainformação de demandas.

Informa ainda que a reunião sobre a Revitalização do Recanto dos Humildes contou com a presença de 274 pessoas e que está já está sendo licitado obras de calçada e guias.

Trouxe a pauta que 100% do esgoto será tratado em Perus e Anhanguera, através de dois consórcios e, dessa forma 2 obras. Está sendo feito todo o levantamento topográfico para as obras, que tem verba liberada de aproximadamente 1 bilhão de reais.

Solicitou ao Chefe do Governo Local, Sr. Eraldo, que agendasse para domingo (02/04), por volta de 9h00 espaço nos CEU's Perus e Anhanguera para chamamento público com Sabesp e Consórcios.

Heuder, da Sabesp, informa que toda a tecnologia disponível está sendo usada e que estão sendo feitas verificações locais para implantação. Informa ainda que o esgoto do Pq.

Anhanguera, será direcionado para Barueri.

Foi discutido que os munícipes sentirão o impacto da obra, mas a Sabesp acompanhará de perto, a fim de que o impacto seja o menor possível.

Foram feitas mais de 8 reuniões entre Estado e Município para que haja um preparo para receber uma obra como essa, uma vez que para algumas modificações, precisará haver concordância entre poder público e população.

Sr. Heuder traz ainda a informação de uma elevatória no Sítio Formiga, com previsão de término em 8 meses; haverão três elevatórias na Chácara Ma. Trindade, direcionadas para Cajamar, mas com o esgoto já tratado.

Em relação a preocupação da população, sobre mau cheiro e outras dificuldades, Sr. Heuder informa que isso acontece pelo mau uso e que, com as novas tecnologias, tudo será pré tratado antes de chegar as bombas. E houve a garantia, por parte da Sabesp, que a manutenção das elevatórias será periódica.

O Sr. Valter, Gestor do Pq. Anhanguera, solicitou como compensação ambiental que seja trazido água potável para o Pq. Anhanguera, que atualmente, só utiliza água de poço.

Ficou acertado que todas essas dúvidas serão dirimidas em abril. Será agendada uma reunião com GCM Ambiental e ID 40, sobre descarte irregular.

Pauta para próxima reunião será mantida, com todas as dúvidas trazidas com respostas.



**Luciana Torralles Ferreira**  
**Subprefeito(a)**

Em 05/05/2023, às 12:43.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **082268952** e o código CRC **88F98BFB**.

