



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
LICENCIAMENTO

AUTOS: SEI nº 6066.2019/0005863-0
INTERESSADO: ARNALDO PENTEADO MORAES E OUTROS
CONSTRUTORA PASSARELLI ENGENHARIA E
CONSTRUÇÕES LTDA.
LOCAL: Rua Barão de Iguape, nºs 855 a 869, Rua Teixeira Leite,
nºs 227 a 257, 283, 285
SQL: 004.037.0001-9 a 007-8, 0012-4/ 0013-2/ 0017-8 e 0477-4
ASSUNTO: Alvará de Aprovação de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item A.I.1 da Resolução/CEUSO/131/2018 e artigo 10 do Decreto nº 57.377/2016.

PRONUNCIAMENTO/ASSEC/CEUSO/007/2020

A CEUSO, em sua 1352ª Reunião Ordinária, realizada em 03 de fevereiro de 2020, à vista dos elementos constantes do presente, deliberou, por unanimidade de votos, aceitar o nível do pavimento térreo no máximo na cota 727,00.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

/fevereiro/2020

MARILIA PEDROSO LUCCAS
Presidente
CEUSO

VOTARAM: Marília Pedroso Luccas, Gabriela Defilippi Audra, Antônio Mateus Buzunas, Vitor Jacobsen Nunes, Miriam Roux Azevedo Addor, Cláudia Aparecida F. Sonar Campos, Adriana Blay Levisky e Odair Garcia Senra.