



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

Comissão de Edificação e Uso do Solo

Rua São Bento, 405, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011100

Telefone:

PROCESSO 6068.2023/0001977-3

Informação SMUL/ATECC/CEUSO Nº 079809172

1416ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDIFICAÇÕES E USO DO SOLO – CEUSO
DELIBERAÇÃO DO PROCESSO SEI Nº 6068.2022/0011780-3

AUTOS: Processo SEI nº 6068.2022/0011780-3

INTERESSADO: RESERVA DAS ACÁCIAS DESENVOLV. IMOBILIÁRIO LTDA.

LOCAL: Rua Joaquim Guarani, nº 105 e 121

SQL: 085.017.0014-2 / 085.017.0015-0

ASSUNTO: Consulta à CEUSO

HISTÓRICO: Consulta à CEUSO, acerca da implantação do nível do pavimento térreo, nos termos do item A.I.1 da Resolução/CEUSO/131/2018.

INFORMAÇÃO/ATECC/CEUSO/008/2023

A CEUSO, em sua 1416ª Reunião Ordinária, realizada em 13 de março de 2023, à vista dos elementos constantes do presente, em especial da MANIFESTAÇÃO nº 043/CEUSO/2023, deliberou, por unanimidade de votos, considerando que no Relatório de Sondagens e no Laudo de Técnico apresentados há ocorrência do nível da água em cotas distintas entre 728,61 a 732,34, comunicar o interessado para que esclareça a implantação proposta, uma vez que o 3º subsolo encontra-se na cota de nível 730,09.

LUIZ FERNANDO NUNO MALVEZI PEDROSA

Vice-Presidente
CEUSO

VOTARAM: Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa; Daniella Lucas Richards; Cleusa Guimarães; Antonio Mateus Buzunas; Paulo Machado Lisboa Filho; Henrique Mélega Re; Roberta Simeoni.

PSB/043/2023/ct



Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa

Diretor(a) de Divisão Técnica

Em 22/03/2023, às 19:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **079809172** e o código CRC **ADF84A69**.