



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO**

**Comissão de Edificação e Uso do Solo**

Rua São Bento, 405, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011100

Telefone:

**PROCESSO 6068.2022/0001129-0**

**Informação SMUL/ATECC/CEUSO Nº 058379046**

**1392ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDIFICAÇÕES E USO DO SOLO – CEUSO**  
**DELIBERAÇÃO DO PROCESSO AD Nº 2883-21-SP-ALV / SEI Nº 1020.2021/0007189-0**

**AUTOS:** Processo AD nº 2883-21-SP-ALV / SEI nº 1020.2021/0007189-0

**INTERESSADO:** STEEL CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS

**LOCAL:** Rua Mauro, nº 514

**SQLs:** 047.279.0013-0 / 047.279.0041-6

**ASSUNTO:** Alvará de Aprovação de Edificação Nova

**HISTÓRICO:** Consulta de PARHIS quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item III da Resolução/CEUSO/131/2018.

**PRONUNCIAMENTO/ATECC/CEUSO/021/2022**

A CEUSO, em sua 1392ª Reunião Ordinária, realizada em 07 de fevereiro de 2022, à vista dos elementos constantes do presente, deliberou, por unanimidade de votos, considerando o disposto no §4º do artigo 61 da Lei nº 16.402/2016 e as disposições da Resolução/CEUSO/131/2018, por não aceitar a implantação do nível de pavimento térreo conforme proposto, uma vez que foi constatada intervenção no lençol freático.

**LUIZ FERNANDO NUNO MALVEZI PEDROSA**

Vice-Presidente

CEUSO

**VOTARAM:** Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa; Gabriela Defilippi Audra; Cleusa Guimarães; Paulo Machado Lisboa Filho; Alfredo Del Bianco e Odair Garcia Senra.

PSB/017/2022/gcp

---

Documento assinado eletronicamente por **Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa, Diretor(a) de**



**Divisão Técnica**, em 17/02/2022, às 10:50, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

---



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **058379046** e o código CRC **44538E31**.

---

---