



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

Comissão de Edificação e Uso do Solo

Rua São Bento, 405, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011100

Telefone:

PROCESSO 6068.2024/0002841-3

Informação SMUL/ATECC/CEUSO Nº 100070974

1439ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDIFICAÇÕES E USO DO SOLO – CEUSO
DELIBERAÇÃO DO PROCESSO AD Nº 13336-22-SP-ALV

AUTOS: Processo AD nº 13336-22-SP-ALV/SEI nº 1020.2022/00088691-0

INTERESSADO: RIFORMATO & ESTRUTURALLE CONST. E INCORP. LTDA EPP

LOCAL: Av. Celso Garcia, nº 1.411, 1.417, 1.423, 1.439

SQL: 196.018.0203-6/0202-8/0201-1/0200-1

ASSUNTO: Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta encaminhada por PARHIS acerca da implantação do nível do pavimento térreo, nos termos do item A.III.1 da Resolução/CEUSO/131/2018.

PRONUNCIAMENTO/ATECC/CEUSO/023/2024

A CEUSO, em sua 1439ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de março de 2024, à vista dos elementos constantes do presente, em especial da MANIFESTAÇÃO nº 030/CEUSO/2024, deliberou, por unanimidade de votos, aceitar a implantação do nível do pavimento térreo não acima da cota 740,91, com o subsolo mais profundo não abaixo da cota 732,09. Ressalta-se que as contenções do subsolo deverão observar as Normas Técnicas pertinentes e as contenções serem executadas com tecnologia construtiva que não promova rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

CAMILA LUCIANA CABRAL BONILHA

Presidente

CEUSO

VOTARAM: Camila Luciana Cabral Bonilha; Daniella Lucas Richards Bronzoni; Cleusa Guimarães Davis; Paulo Machado Lisboa Filho; Maurício Putinato; Henrique Mélega Re; Roberta Simeoni.

PSB/030/2024/gc-ct-mt



Camila Luciana Cabral Bonilha

Coordenador(a) V

Em 27/03/2024, às 15:54.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **100070974** e o código CRC **B1F51615**.