



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO**

**Comissão de Edificação e Uso do Solo**

Rua São Bento, 405, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011100

Telefone:

**PROCESSO 6068.2023/0003275-3**

**Informação SMUL/ATECC/CEUSO Nº 081683235**

**1418ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDIFICAÇÕES E USO DO SOLO – CEUSO**  
**DELIBERAÇÃO DO PROCESSO SEI Nº 6068.2022/0011738-2**

**AUTOS:** Processo SEI nº 6068.2022/0011738-2

**INTERESSADO:** CCISA110 INCORPORADORA LTDA.

**LOCAL:** Rua. Rocha Lima, nº 411

**SQL:** 075.124.0049-7

**ASSUNTO:** Consulta à CEUSO

**HISTÓRICO:** Consulta à CEUSO, acerca da implantação do nível do pavimento térreo, nos termos dos itens A.I.1 e A.II.1 da RESOLUÇÃO/CEUSO/131/2018.

**PRONUNCIAMENTO/ATECC/CEUSO/033/2023**

A CEUSO, em sua 1418ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de abril de 2023, à vista dos elementos constantes do presente, em especial da manifestação nº 067/CEUSO/2023, deliberou, por unanimidade de votos, por aceitar a implantação do nível de pavimento térreo não acima da cota 729,10, condicionado ao parecer favorável de SVMA/DAIA/GTAC e garantida a estanqueidade dos ambientes abaixo da cota de alagamento de 728,88.

**CAMILA LUCIANA CABRAL BONILHA**

Presidente  
CEUSO

**VOTARAM:** Camila Luciana Cabral Bonilha ; Cleusa Guimarães ; Antonio Mateus Buzunas; Viviane de Andrade Sá; Henrique Mélega Re.

FC/nº 067/2023/ct



**Camila Luciana Cabral Bonilha**

**Coordenador(a) V**

Em 28/04/2023, às 12:44.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **081683235** e o código CRC **73F95A83**.

---