



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

Comissão de Edificação e Uso do Solo

Rua São Bento, 405, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011100

Telefone:

PROCESSO 6068.2022/0003474-6

Informação SMUL/ATECC/CEUSO Nº 061807795

Folha de informação nº _____

(a) _____

Do processo nº 2019-0.029.631-0, em ____/____/2022

1396ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDIFICAÇÕES E USO DO SOLO – CEUSO
DELIBERAÇÃO DO PROCESSO Nº 2019-0.029.631-0

AUTOS: Processo nº 2019-0.029.631-0

INTERESSADO: GUARACIABA II DIÁLOGO EMPR. IMOB. SPE LTDA.

LOCAL: Rua Guaraciaba, nºs 373,375,391,401,413,415,417,429,431 a 461

SQLs: 056.129.0036-6 e outros

ASSUNTO: Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item III da Resolução/CEUSO/131/2018.

PRONUNCIAMENTO/ATECC/CEUSO/043/2022

A CEUSO, em sua 1396ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de abril de 2022, à vista dos elementos constantes do presente, em especial da MANIFESTAÇÃO nº 062/CEUSO/2022, deliberou, por unanimidade de votos, por aceitar a implantação do nível do pavimento térreo na cota 741,25, com subsolo mais profundo na cota 730,90.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

LUIZ FERNANDO NUNO MALVEZI PEDROSA

Vice-Presidente

CEUSO

VOTARAM: Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa; Cleusa Guimarães; Paulo Machado Lisboa Filho e Alfredo Del Bianco.

PSB/062/2022/gcp



Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa
Diretor(a) de Divisão Técnica

Em 03/05/2022, às 12:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **061807795** e o código CRC **DD8B0826**.
