



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO**

**Comissão de Edificação e Uso do Solo**

Rua São Bento, 405, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011100

Telefone:

**PROCESSO 6068.2023/0007354-9**

**Informação SMUL/ATECC/CEUSO Nº 087762381**

**1426ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDIFICAÇÕES E USO DO SOLO – CEUSO**

**DELIBERAÇÃO DO PROCESSO SEI Nº 6068.2023/0004368-2**

**AUTOS:** Processo SEI nº 6068.2023/0004368-2

**INTERESSADO:** AK25 – EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

**LOCAL:** Rua Chafic Maluf x Rua Francisco Romeiro Sobrinho x Pça Professor Maurício Simão.

**SQL:** 085.647.0031-1 e 085.647.0039-5

**ASSUNTO:** Consulta à CEUSO

**HISTÓRICO:** Consulta à CEUSO, acerca da implantação do nível do pavimento térreo, nos termos dos itens A.I.1 e A.III.1 da Resolução/CEUSO/131/2018.

**PRONUNCIAMENTO/ATECC/CEUSO/085/2023**

A CEUSO, em sua 1426ª Reunião Ordinária, realizada em 07 de agosto de 2023, à vista dos elementos constantes do presente, em especial da MANIFESTAÇÃO nº 152/CEUSO/2023, deliberou, por unanimidade de votos, aceitar a implantação do nível do pavimento térreo não acima da cota 726,45, com o subsolo mais profundo não abaixo da cota 716,37. Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

**LUIZ FERNANDO NUNO MALVEZI PEDROSA**

Vice-Presidente

CEUSO

**VOTARAM:** Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa; Aline Cannataro de Figueiredo; Antonio Mateus Buzunas; Cleusa Guimarães; Viviane de Andrade Sá; Henrique Mélega Re; Roberta Simeoni

PSB/152/2023/ct-gc



**Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa**

**Diretor(a) de Divisão Técnica**

Em 14/08/2023, às 11:15.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **087762381** e o código CRC **45A83DED**.