



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO**

**Comissão de Edificação e Uso do Solo**

Rua São Bento, 405, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011100

Telefone:

**PROCESSO 6068.2022/0008316-0**

**Informação SMUL/ATECC/CEUSO Nº 070067447**

Folha de informação nº \_\_\_\_\_

(a) \_\_\_\_\_

Do processo nº 2014-0.161.415-5, em \_\_\_/\_\_\_/2022

**1406ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDIFICAÇÕES E USO DO SOLO – CEUSO**  
**DELIBERAÇÃO DO PROCESSO Nº 2014-0.161.415-5**

**AUTOS:** Processo nº 2014-0.161.415-5  
**INTERESSADO:** EAA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS S/A  
**LOCAL:** Rua São Felipe x Rua Santa Elvira  
**SQL:** 062.027.0053-1  
**ASSUNTO:** Alvará de Aprovação de Edificação Nova

**HISTÓRICO:** Consulta quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item III da Resolução/CEUSO/131/2018.

**PRONUNCIAMENTO/ATECC/CEUSO/089/2022**

A CEUSO, em sua 1406ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de setembro de 2022, à vista dos elementos constantes do presente, em especial da MANIFESTAÇÃO nº 222/CEUSO/2022, deliberou, por unanimidade de votos, aceitar a implantação do nível de pavimento térreo não acima da cota 738,72, com subsolo mais profundo não abaixo na cota 732,00. Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

**LUIZ FERNANDO NUNO MALVEZI PEDROSA**  
Vice-Presidente  
CEUSO

VOTARAM: Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa; Cleusa Guimarães; Viviane de Andrade Sá; Adriana Blay Levisnk; Rodrigo Fairbanks Von Uhlendorff.

PSB/222/2022/gcp



**Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa**

**Diretor(a) de Divisão Técnica**

Em 16/09/2022, às 14:37.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **070067447** e o código CRC **5FA1AE58**.

---