



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

Comissão de Edificação e Uso do Solo

Rua São Bento, 405, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011100

Telefone:

PROCESSO 6068.2022/0008316-0

Informação SMUL/ATECC/CEUSO Nº 070067599

Folha de informação nº _____

(a) _____

Do processo nº 2014-0.161.417-1, em ___/___/2022

1406ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDIFICAÇÕES E USO DO SOLO – CEUSO

DELIBERAÇÃO DO PROCESSO Nº 2014-0.161.417-1

AUTOS: Processo nº 2014-0.161.417-1
INTERESSADO: EAA ADMINISTRAÇÃO E EMPREENDIMENTOS S/A
LOCAL: Rua São Felipe
SQL: 062.027.0053-1
ASSUNTO: Alvará de Aprovação de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item III da Resolução/CEUSO/131/2018.

PRONUNCIAMENTO/ATECC/CEUSO/090/2022

A CEUSO, em sua 1406ª Reunião Ordinária, realizada em 05 de setembro de 2022, à vista dos elementos constantes do presente, em especial da MANIFESTAÇÃO nº 223/CEUSO/2022, deliberou, por unanimidade de votos, aceitar a implantação do nível do pavimento térreo não acima da cota 737,62, com subsolo mais profundo não abaixo da cota 730,90, devendo, ainda, o interessado compatibilizar o Parecer Técnico de sondagem às fls. 502 a 504 com os níveis d'água apurados na sondagem e o nível de subsolo propostos, antes da expedição do Alvará de Aprovação de Edificação Nova. Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

LUIZ FERNANDO NUNO MALVEZI PEDROSA

Vice-Presidente

CEUSO

VOTARAM: Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa; Cleusa Guimarães; Viviane de Andrade Sá; Adriana Blay Levisnk; Rodrigo Fairbanks Von Uhlendorff.

PSB/223/2022/gcp



Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa
Diretor(a) de Divisão Técnica
Em 16/09/2022, às 14:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **070067599** e o código CRC **AC4F8C4B**.
