



**PREFEITURA DE  
SÃO PAULO**  
URBANISMO E  
LICENCIAMENTO

Folha de informação nº 164  
Do Processo nº 2017-0.175.615-0

Em 06 / 08 / 2018...

Lúzia Guafarine de Mello  
SMUL/ASSEC...  
R.F. 823.448.5

AUTOS: Processo nº 2017-0.175.615-0  
INTERESSADO: DIÁLOGO 35 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.  
LOCAL: Rua Madre de Deus, 904 a 932  
SQL: 032.043.0005-6/0006-4/0147-8  
ASSUNTO: Alvará de Aprovação de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID, quanto à aceitação da cota de implantação do nível do pavimento térreo proposto, nos termos do item da Resolução/CEUSO/102/07.

**PRONUNCIAMENTO/ASSEC/CEUSO/107/2018**

A CEUSO, em sua 1321ª Reunião Extraordinária, realizada em 30 de julho de 2018, à vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 161 e 162, e do parecer técnico às fls. 127 e 128, deliberou, por unanimidade de votos, aceitar a implantação do pavimento térreo no máximo na cota de nível 788,27 com subsolo mais profundo, não abaixo da cota 778,55, ressalvando o disposto no artigo 68 da Lei nº 16.402/16, salvo imposição mais restritiva de DECONT na análise do processo nº 2018-0.024.346-0.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

06 / agosto / 2018

**RENATA SAAD CURY MOYSÉS**  
Presidente  
CEUSO

VOTARAM: Renata Saad Cury Moysés, Daniela Santana Andrade, Paulo Sérgio Pinheiro da Silveira e Adriana Blay Levisky.

MOXAM/270/2018/lgm