



**CIDADE DE
SÃO PAULO**
LICENCIAMENTO

Folha de informação nº 97
Do Processo nº 2019-0.029.331-1

Thiago Prado Silveira
AGPP - SMUL
Em 25 / 11 /2019... RF: 854.627-1....

AUTOS: Processo nº 2019-0.029.331-1
INTERESSADO: MARCELO FREITAS FERREIRA DE OLIVEIRA
LOCAL: RUA ARAIOSES, s/n – lotes 17 a 20 / quadra 03
SQL: 081.267.0186-2/0187-0/0188-9/0189-7
ASSUNTO: Alvará de Aprovação de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de RESID, quanto à implantação do nível do pavimento térreo em terreno com desnível superior a 50%, nos termos do § 3º do art. 61 da Lei nº 16.402/2016 e do item IV da Resolução/CEUSO/131/2018.

PRONUNCIAMENTO/ASSEC/CEUSO/118/2019

A CEUSO, em sua 1349ª Reunião Ordinária, realizada em 18 de novembro de 2019, à vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 94 e 95, deliberou, por unanimidade de votos, aceitar o nível do pavimento térreo no máximo na cota 809,03 com subsolo mais profundo não abaixo da cota 797,83.

Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

25 / novembro / 2019


LUIZ FERNANDO NUNO MALVEZI PEDROSA
Vice Presidente
CEUSO

VOTARAM: Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa, Antonio Mateus Buzunas, Vitor Jacobsen Nunes, Claudia Aparecida F. Sornas Campos, Luciana Lins Nascimento e Rodrigo Fairbanks.

PSB/306/2019/Igm