



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E LICENCIAMENTO

Comissão de Edificação e Uso do Solo

Rua São Bento, 405, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011100

Telefone:

PROCESSO 6068.2022/0011141-4

Informação SMUL/ATECC/CEUSO Nº 074342147

632ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDIFICAÇÕES E USO DO SOLO – CEUSO

DELIBERAÇÃO DO PROCESSO SEI Nº 6068.2022/0007740-2

AUTOS: Processo SEI nº 6068.2022/0007740-2

INTERESSADO: GÁVEA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.

LOCAL: Rua Dias da Silva, nº 1364 a 1402 X Rua da Gávea

SQLs: 064.151.0048-3/ 0049-1/ 0050-5/ 0051-3/ 0052-1.

ASSUNTO: Consulta à CEUSO

HISTÓRICO: Consulta à CEUSO, acerca da implantação do nível do pavimento térreo, nos termos do item A.III.1 da Resolução/CEUSO/131/18.

PRONUNCIAMENTO/ATECC/CEUSO/120/2022

A CEUSO, em sua 632ª Reunião Extraordinária, realizada em 22 de novembro de 2022, à vista dos elementos constantes do presente, em especial da MANIFESTAÇÃO nº 265/CEUSO/2022, deliberou, por unanimidade de votos, aceitar a implantação do pavimento térreo não acima da cota 729,67 com subsolo mais profundo para o uso NR1-3 não abaixo da cota 723,88 e para as demais áreas não abaixo da cota 724,03.. Ressalta-se que as contenções dos subsolos deverão ser executadas com tecnologia construtiva que não promova o rebaixamento permanente do lençol freático e o bombeamento permanente de água.

LUIZ FERNANDO NUNO MALVEZI PEDROSA

Vice-Presidente

CEUSO

VOTARAM: Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa; Marcelo Cardoso Gontijo; Cleusa Guimarães; Paulo Machado Lisboa Filho; Alfredo Del Bianco; Odair Garcia Senra.

PSB/265/2022/gpc



Luiz Fernando Nuno Malvezi Pedrosa

Diretor(a) de Divisão Técnica

Em 12/12/2022, às 11:35.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **074342147** e o código CRC **B6FD197A**.