


**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
URBANISMO E
LICENCIAMENTO

Folha de informação nº 182
Do Processo nº 2016-0.118.376-0

Em 13 / 12 /2018.....
Gabriel Carneiro da Ponte
AGPP - SMUL
RE 055 060-3

AUTOS: Processo nº 2016-0.118.376-0
INTERESSADO: FLAVIUS COTAIT RUGGIERO
LOCAL: Rua Conego Eugenio Leite, nº 455
SQL: 013.067.0044-2
ASSUNTO: Alvará de Aprovação e Execução de Edificação Nova

HISTÓRICO: Consulta de SERVIN quanto à possibilidade de aceitação da fachada proposta, onde serão instalados “elementos metálicos que também desempenharão a função de brises ou quebra-sol”, no que se refere aos avanços em relação ao corpo da edificação e ao logradouro.

PRONUNCIAMENTO/ASSEC/CEUSO/192/2018

A CEUSO, em sua 1330ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de dezembro de 2018, à vista dos elementos constantes do presente, em especial, da manifestação de fls. 180, deliberou, por unanimidade de votos, que onde o elemento proposto não observar o afastamento máximo de 0,40m em relação ao plano de fachada, estabelecido na tabela 10.12 da Lei nº 11.228/92, não poderá ser enquadrado como saliência.

/dezembro/2018


RENATA SAAD CURY MOYSÉS
Presidente
CEUSO

VOTARAM: Renata Saad Cury Moysés, Maria Cristina de Souza Bortoletto e Liliane Glaessel Ramalho.

ABSTENÇÃO: Luciana Lins Nascimento e Rodrigo Fairbanks Von Uhlendorff.

MOXAM/432/2018/Igm