

## ATA CPA 06/2020

### COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 04/03/2020 – início:13h30/término:17h00.

Local: SMPED – Rua Líbero Badaró, 425 – 32º andar – São Paulo / SP.

#### PARTICIPANTES:

Silvana Serafino Cambiaghi/Presidente CPA ; Mel Gatti de Godoy Pereira/SMPED; Adile Maria Desfino Manfredini/OAB; Alberto Ferreira Brito/CMPD; Alexandre Rocha Daud/SECOVI/SP; Cássio Glauco Tercitano/SEME; Claudio Campos/SMPR; Cristina Tokie Sannomiya Laiza/SP URBANISMO; Elisa Prado de Assis/IAB; Gerisvaldo Ferreira da Silca/CRECI-SP; Luiz Carlos Frigério/SMT; Maria Cecília Cominato/SMS; Olga Maria Soares e Gross/SMDU; Oswaldo Rafael Fantini/SMPED; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Rosemeiry Leite da Silva/CET; Vera Cerqueira Alves Barbosa Galvão Bueno/SMC; Vitor Jacobsen Nunes/SMJ; Walter Rodrigues Filho/SEGUR.

**Faltas justificadas:** Edson Ribeiro da Silva/SMJ; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB;

**Convidados:** Nádia Lopes/Arquiteta; Rogério Romeiro/RRArq; Cristiane R. Vivanco

#### ASSUNTOS TRATADOS:

##### **SEI 6018.2019/0073111-2 – Supervisão Técnica de Saúde de Parelheiros - Locação de imóveis para uso da administração**

Avaliada a documentação constante ao expediente administrativo, o Colegiado não observou óbice para a locação pretendida, condicionando-a ao perfeito funcionamento do elevador informado existente no local e a execução de adequações de acessibilidade no imóvel **PREVIAMENTE** a instalação do serviço público envolvido, observadas inadequações no local conforme documentos apresentados, tais como: aplicação de barras nos sanitários acessíveis (incorreta junto ao lavatório e incompleta junto à bacia sanitária), altura da bacia sanitária, puxador horizontal interno porta dos sanitários acessíveis, alarme de emergência sanitário acessível, não dispensado atendimento integral ao previsto na seção 7 da ABNT NBR 9050; instalação de mais um corrimão na escada em altura 0,70 m do piso (*N.R. ABNT NBR 9050 item 6.9.2.1*); aplicação de sinalização tátil de piso antes do início e após o final da escada; sinalização visual dos degraus da escada; não dispensando atendimento integral as normas técnicas de acessibilidade e legislação envolvida (*N.R. Projeto aprovado em vigência da ABNT NBR 9050:2015 e ABNT NBR 16.537*). Solicitou atenção à avaliação das calçadas lindeiras ao imóvel, entradas acessíveis no lote e rota acessível para alcance da edificação associada instalação de sinalização tátil e visual de piso (direcional e alerta), vagas reservadas para estacionamento de veículos em padrão conforme Portaria do Departamento de Operação do Sistema Viário nº 66/17- DSV. GAB, alterada pela Portaria 113/17 DSV. GAB.

##### **SEI 6011.2020/0001496-1- Parque Adaptado Jd. Brasilândia –**

R. José Siqueira de Brito esquina Rua Joaquim Ferreira da Rocha.

O expediente foi analisado pela Comissão que manifestou-se **favorável** com as recomendações em informações nº 026597927 do presente processo SEI.

### **RESOLUÇÃO CPA/SMPED/24/2019**

Iniciou a discussão sobre o tema com a finalidade de elaboração de procedimentos administrativos para os expedientes envolvidos, assinala-se a denúncia referente à vaga reservada do munícipe Renan Augusto Bernardo.

**Ref. Inquérito Civil nº 1.34.001.006945/2018-29**

**Assunto: PESSOA COM DEFICIÊNCIA. Projeto de Revisão ABNT NBR 15320 - Acessibilidade em veículos de categoria M3 com características rodoviárias para o transporte coletivo de passageiros - parâmetros e critérios técnicos. Acessibilidade à pessoa com deficiência no transporte rodoviário. Desconformidade a regulamentos legais vigentes no país.**

Foram apresentados os principais pontos dos Ofícios encaminhados via e-mail em 26/02/2020 à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência – SMPED, Comissão Permanente de Acessibilidade – CPA, pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO, PROCURADORIA REGIONAL DOS DIREITOS DO CIDADÃO – PRDC, o Colegiado solicitou que seja encaminhada uma resposta via Ofício com os assuntos discutidos em reunião plenária.

**Reunião foi encerrada às 17h.**