

ATA CPA 39/2018

COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA

Reunião de 13/11/2018 – início:14h30/término:17h30.

Local: SMPED – Rua Líbero Badaró, 425 – 32º andar – São Paulo / SP.

PARTICIPANTES:

Priscila Fernandes Libonati/SMPED; João Carlos da Silva/SMPED; Eduardo Flores Auge/ SMPED; Oswaldo Rafael Fantini/SMPED; Tatiana Romano de campos/SMUL; Mário Sérgio Stefano/SMADS; Maria Luisa Oieno de Oliveira/SIURB; Bianca Freitas Pinto/SMJ; Rosemeiry Leite da Silva/CET; Matheus Sabadin Bueno/SPOBRAS; Sandra Ramalhoso/CMPD; Lenita Secco Brandão/CREA; Elisa Prado de Assis/IAB; Cristina Tokie Sannomiya Laiza/SP Urbanismo; Silvana Serafino Cambiaghi/CAU; Rogério Feliciano Romeiro/SECOVI-SP; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECI-SP; Karina Dominici Alves/SMDP.

Convidados: Adelino Ozores/ EDIF.

Falta justificada: Claudio de Campos/SMPR; João Álvaro de Moraes Felipe/LARAMARA; Letícia Yoshimoto Simionato/SMG; Carolina Dondice Cominotti/SMT.

ASSUNTOS TRATADOS:

SEI 7810.2018/0000907-3

Projeto de Requalificação e Reforma de Calçadas e Calçadões do Centro Velho

Avaliado o presente, o Colegiado *manifestou-se favorável* ao Projeto de Requalificação e Reforma de Calçadas e Calçadões do Centro Velho, com as seguintes ressalvas: 1) Apresentação da compatibilização com o projeto “bordas” dos calçadões; 2) Apresentação da compatibilização com o projeto dos totens; 3) Apresentação do atendimento dos itens constantes na manifestação técnica; e 4) Apresentação da medição do contraste de luminância (LRV) entre a sinalização tátil e a superfície do piso adjacente nos termos do item 5.6 da Norma ABNT NBR 16537:2016.

SEI 6024.2017/0002956-5

Celebração de Parceria – Termo de Colaboração – SCFV – CCA – 60 vagas – CCA localizado na Rua Cristo Redentor, 452 - Heliópolis

Avaliado o presente, o Colegiado salientou que não foi apresentada impraticabilidade técnica ou legal que obstem a adequação da edificação, inclusive, no Relatório Técnico para Adequação à Acessibilidade (fl. 011120425), o responsável técnico informa:

“(…) Mediante a solicitação do possuidor do imóvel (UNAS), para obras de ajustes e adequação, ao referido prédio, projeto CCA 120, **tem sim a possibilidade de ser adequado para atender a ABNT NBR 9050:2015, normatização técnica que referencia a acessibilidade no Brasil em imóveis de uso coletivo e de atendimento ao público em geral**”. (grifo nosso)

Convém indicar a seguinte observação: “(...) Juntamente a este Relatório fotográfico, **segue o projeto para as referidas adequações**”. **(grifo nosso)**
Entretanto, não foi apresentado projeto de acessibilidade para o local em questão. Dessa forma, por falta de fatos novos, reiteramos a manifestação da **ATA CPA 33/2018** (fl. 011938882).

Reunião foi encerrada às 17h30.