

ATA CPA 18/2020**COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA**

Reunião de 24/06/2020 – início: 14h/término: 16h00.

Local: Vídeo Conferência – link: <https://meet.google.com/rqg-nhdy-rvx>

PARTICIPANTES:

Silvana Serafino Cambiaghi/Presidente CPA ; Mel Gatti de Godoy Pereira/SMPED; Adile Maria Delfino Manfredini/OAB; Alexandre Rocha Daud/DECOVO/SP; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; Claudio Campos/SMPR; Clayton Erik Teixeira/SMDU; Cristina Tokie Sannomiya Laiza/SP URBANISMO; Eduardo Flores Auge/SMPED; Edson Ribeiro/SMJ; Elisa Prado de Assis/IAB; Guilherme Iseri de Brito/SVMA ; João Carlos da Silva/SMPED; Kaisa Isabel da Silva/ Santos/IAB; Lenita Secco Brandão/CREA/SP; Letícia Yoshimoto Simionato/SMG; Luiz Carlos Frigério/SMT; Maria Cecília Cominato/SMS; Moira de Castro Vasconcellos/FECOMÉRCIO; Oswaldo Rafael Fantini/SMPED; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Rosemeiry Leite da Silva/CET; Vera Cerqueira Alves Barbosa Galvão Bueno/SMC;

Faltas justificadas: Gerisvaldo Ferreira da Silca/CRECI-SP

Convidados:

Sirlei Huler/SMPED; Myrna dos Santos Mello/SMPED; Robson dos Santos/SMPED; Nádia Lopes/Arquiteta; Sandra Ramalho; Luis Fisberg/Arquiteto;

ASSUNTOS TRATADOS:

6027.2019/0007845-0 – Acessibilidade: Aprovação de Projeto de Obra Pública -

Of. 66/DIPO/2019 – Pq. Laguinho/ Jacques Cousteau: Aprov. Acessibilidade – Readequação dos Edifícios.

Analisado o expediente, o Colegiado emitiu **parecer favorável** ao projeto apresentado no SEI 029358968, com as seguintes ressalvas:

- 1) Indicar adequação da linha guia no trecho do portão de acesso ao parque, a saber:
 - tornar a linha guia mais perceptível e confortável à pessoa com deficiência visual adequando o referido portão de acesso ao parque; ou
 - atender o item 7.8.1 da Norma ABNT NBR 16537:2016 referente à aplicação do piso tátil direcional.
- 2) Rever indicação da rota acessível entre os níveis 0,14 e 0,19;
- 3) Atender item 4.6.6.2 da Norma ABNT NBR 9050:2015 referente ao espaço para empunhadura do puxador da porta de correr.

MINUTA MANUAL DE DESENHO URBANO - CONSULTA PÚBLICA

Em análise dos pontos relativos à Acessibilidade e ao Desenho Universal contidos na Minuta colocada em Consulta Pública do "Manual de Desenho Urbano e Obras Viárias", o Colegiado realizou observações e, também, identificou ausências de conteúdos relevantes presentes em material anteriormente encaminhado pela Coordenação de Acessibilidade e Desenho Universal – CADU/SMPED. Solicitou que seja encaminhada aos organizadores desse Manual, através de SEI, a ATA da presente reunião com a compilação de observações, ANEXO 1, incluindo o material anteriormente elaborado por

CADU.

ERRATA

Errata referente à ATA CPA 16/2020 – Reunião de 10/06/2020

O número do PE é 2019-0.020.448-3 referente ao Alvará de Aprovação de Edificação Nova – Aditivo: Projeto Modificativo - MASH Participações Ltda e não como constou PE 2013-0.077.538-2 na ATA CPA 16/2020 – Reunião de 10/06/2020.

Reunião foi encerrada às 16:00h.