

ATA CPA 34/2020**COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA**

Reunião de 14/10/2020 – início: 14h / término: 17:30h.

Local: Vídeo Conferência – link: <https://meet.google.com/pgg-bige-hkr>

PARTICIPANTES:

Silvana Serafino Cambiaghi/Presidente CPA ; Adile Maria Delfino Manfredini/OAB; Alexandre Rocha Daud/DECOVI/SP; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB; ; Claudio Campos/SMPR Clayton Erik Teixeira/SMDU; Cristina Tokie Sannomiya Laiza/SP URBANISMO ; Eduardo Flores Auge/SMPED; Edson Ribeiro/SMJ; Elisa Prado de Assis/IAB;; Glaucete Teixeira /CMPD; João Carlos da Silva/SMPED; Kaisa Isabel da Silva Santos/IAB; Letícia Yoshimoto Simionato/SMG ; Luiz Carlos Frigério/SMT; Matheus Sabadin Bueno/SPOBRAS ; Mario Sergio Stefano/SMADS Mel Gatti de Godoy Pereira/SMPED; Moira de Castro Vasconcellos/FECOMÉRCIO ; Olavo de Almeida Soares GCMI; Oswaldo Rafael Fantini/SMPED; Patricia Bittencourt/SECOVI SP; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Rosemeiry Leite da Silva/CET; Telma Maria Gorgulho Pereira Micheletto/CET; Vera Cerqueira Alves Barbosa Galvão Bueno/SMC.

Convidados:

Sirlei Huler/SMPED; Nádia Lopes/Arquiteta; Antonio Carlos Tavares; Luis Eduardo Bretas; Renata Coradim; Thiago Ferioli; Daniela Arduino Dezidera; Ligia Lambert/SPOBRAS; Rogério Romeiro/Arquiteto; Giulia Giu; Wendell Zanconer;

Faltas justificadas: Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECISP; Guilherme Iseri de Brito/SVMA;

ASSUNTOS TRATADOS:**SEI 6024.2017/0002956-5 - SMADS – SAS**

Ipiranga Rua João Pedro de Carvalho Neto, 468.

Apresentado o expediente, a Comissão deliberou esclarecer itens apontados no relatório no encaminhamento 034402195, com relação a entrada e a inclinação da rampa.

SEI 6022.2018.0006739-5 – Reurbanização Vale do Anhangabaú

Foi apreciado os projetos dos quiosques, e observado os questionamentos efetuados pela equipe técnica, o Colegiado manifestou-se:

- considerada avaliação com fundamento na versão 2015 da ABNT NBR 9050;
- em relação à sinalização tátil e visual de piso nos acessos (circulação de pedestres)



SMPEDSP



SMPEDSP



SMPEDSP



INCLUSAOSP

constituída por rampas, escadas e degraus isolados) atender parâmetros constantes às normas técnicas ABNT NBR 16537 e ABNT NBR 9050;

- em relação aos desníveis compreendidos no intervalo entre 19cm e 60cm, que não se constituem preferencialmente em circulação de pedestres, entretanto com possibilidade eventual de circulação, ponderada argumentação apresentada por representantes do projeto. Foi solicitada a revisão da proposta observando que potencialmente os desníveis indicados, trazem prejuízo, ou mesmo risco à utilização dos espaços, não só por pessoas com deficiência visual, mas ocasionalmente para todas as pessoas;
- em relação a proposta de corrimãos, nos desníveis acima de 60cm ou em áreas próximas às portas de sanitários, observar necessidade de aplicação de guia de balizamento;
- considerando proposta genérica para configuração de guia de balizamento, solicitou atenção à continuidade da guia (inexistência de vãos) junto aos suportes de corrimãos existentes ou a serem instalados;
- em relação ao degrau isolado em conjunto a escada no Quiosque 2, solicitou extensão do degrau inferior até o corrimão intermediário proposto;
- considerando demais itens abordados incidentalmente e constantes no parecer técnico pela equipe CADU, observar parâmetros conforme normas técnicas indicadas no documento, que deve ser juntado ao expediente.

ASUNTOS GERAIS:

Apresentada a comissão sob a demanda de SEL/PARHIS quanto a alteração nos procedimentos contidos no Decreto Municipal 57377:2016, referente à Habitação de Interesse Social – HIS e Habitação de Mercado Popular – HMP, foi acordado uma reunião prévia, sexta-feira dia 16/10, com a presidente, equipe de PARHIS e alguns membros, para elaboração de uma minuta resposta da solicitação a ser apresentada na próxima reunião.

Reunião foi encerrada às 17:30h.

