

**ATA CPA 08/2021**

**COMISSÃO PERMANENTE DE ACESSIBILIDADE – CPA**

Reunião de 10/03/2021 – início: 14h / término: 15:30h.

Local: Vídeo Conferência – Google Meet

**PARTICIPANTES:**

Silvana Serafino Cambiaghi/CAU/Presidente CPA ; Adile Maria Delfino Manfredini/OAB; Amanda Morelli Rodrigues/SEHAB ; Aumir de Andrade/SIURB; Claudio Campos/SMSUB; Clayton Erik Teixeira/SMUL ; Cristina Tokie Sannomiya Laiza/SEL/SP URBANISMO; Edilson Flausino Silva/SMPED; Eduardo Flores Auge/SMPED; Edson Ribeiro/SMJ; Gerisvaldo Ferreira da Silva/CRECI-SP ; Glauce Teixeira /CMPD ; Guilherme Iseri de Brito/SVMA ; João Carlos da Silva/SMPED; Kaisa Isabel da Silva Santos/IAB; Lenita Secco Brandão/CREA/SP ; Letícia Yoshimoto Simionato/SGM/SEG; Maria Cecília Cominato/SMS; Olavo de Almeida Soares /GCMI; Oswaldo Rafael Fantini/SMPED; Patricia Bittencourt/SECOVI/SP; Priscila Fernandes Libonati/SMPED; Rosemeiry Leite da Silva/CET; Vera Cerqueira Alves Barbosa Galvão Bueno/SMC.

**Convidados:** Sirlei Huler/SMPED; Nádia Lopes/Arquiteta; Sandra Ramalho; Rogério Romeiro/Arquiteto.

**ASSUNTOS TRATADOS:**

**SEI 6022.2020/0001920-3 - Hospital Prof. Alípio Correa Neto**

**Projeto**

A Comissão deliberou pela **manifestação favorável** ao projeto apresentado.

**SEI 6022.2020/0002521-1 - Hospital Municipal Dr. José Soares Hungria**

**Projeto**

A Comissão deliberou pela **manifestação favorável** ao projeto apresentado.

**SEI 6022.2020/0002006-6 - Centro de Referência Especializado de Assistência Social**

**Projeto**

A Comissão deliberou pela **manifestação favorável** ao projeto apresentado.

**P.E. 2015-0.324.236-2 - Julieta de Castro Tinoco Cabral**

**Alvará de Aprovação de Reforma**

Avaliado o expediente, após retorno de consulta efetuada à CEUSO, o Colegiado assinalou indícios de não representação fiel do existente na planta encartada ao documento.

Foi observado no local um alpendre junto à fachada frontal resultando em recuo maior que o indicado, requerendo ajustamento do projeto para perfeita análise. Notou-se, ainda, a representação de rebaixamento de guia para acesso de veículos, indicativo de uso do espaço (recuo frontal) como estacionamento. Apontou o artigo 47 da Lei nº 13.146/15 como fundamento legal ao questionado.

**SEI 6065.2018/0000419-3**

**Sacolão Municipal Cidade Tiradentes – Av. dos Metalúrgicos, 2229.**

Constatada na planta 034187190, a proposta de alteração da localização da administração para o pavimento térreo, com a subsequente destinação do mezanino para depósito, espaço que não poderá ter permanência humana. A Comissão, neste caso específico, deliberou pela **manifestação favorável** ao projeto de acessibilidade apresentado.

**Reunião foi encerrada às 15:30h.**