

## TERMO DE REFERÊNCIA

### Aquisição de conectores trifásicos para reposição de reserva técnica


## 1. OBJETO

- 1.1. Aquisição de 24 conectores fêmea 4 pinos (3 fases + 1 terra) 60 A/250VCA, IEC 60309, IP 67, para reposição de reserva técnica.
- 1.2. Todos os materiais descritos no objeto deste termo de referência deverão ser “novos” e “atuais” (sem nenhum uso anterior).

## 2. ESPECIFICAÇÃO DO MATERIAL

### 2.1. Conector fêmea:

- 2.1.1. Quantidade: 24;
- 2.1.2. 4 pinos (3 fases + 1 terra)
- 2.1.3. Corrente/tensão : 60A/250VCA;
- 2.1.4. Norma: IEC 60309;
- 2.1.5. Grau de proteção: IP 67;
- 2.1.6. Modelo de referência: Fabricante Hubbell / Modelo HBL40RC9W FEMALE 3P4W IEC60309- IP 67 (ver ilustração 1).



### LEGENDA

L - Fase  
G - Terra

**Ilustração 1**

**3. GARANTIA**

3.1.A CONTRATADA é responsável por fornecer a garantia do material.

São Paulo, 18 de junho de 2019.



**Rodrigo Gregório de Magalhães**  
Gerência de Infraestrutura – GIN



Wagner Antonio Ogas  
Coordenador do Núcleo de Facilidade  
RF-11 271.F