

SIMBOLOGIA:

CAIXA DE PASSAGEM 1.000x1.000x450mm, INSTALADA ABAIXO DO NÍVEL DO SOLO.

— — — ELETRODUTO CORRUGADO CANAFLEX 2xØ4".

ELETRODUTO CORRUGADO CANAFLEX Ø1.1/4".
 CABO MULTIPOLAR 4X4,00mm² PARA ALIMENTAÇÃO DAS VALVULAS
 CABO MULTIPOLAR 4X2,50mm² PARA ALIMENTAÇÃO DAS ILUMINAÇÃO

 ELETRODUTO CORRUGADO CANAFLEX Ø1.1/4".
 CABO MULTIPOLAR 4X2,50mm² PARA ALIMENTAÇÃO DAS ILUMINAÇÃO

Caixa Terminal	Jato	Nevoa	Total
01	40	28	68
02	79	28	107
03	70	34	104
04	52	20	72
05	78	0	78
06	73	0	73
07	66	0	66
08	66	24	90
09	69	0	69
10	96	24	120
Total	689	158	847

NOTAS:

1. TODA E QUALQUER MODIFICAÇÃO NA OBRA, EM RELAÇÃO AO PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, SOMENTE PODERÁ SER FEITA ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO POR ESCRITO DO ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO, PARA ASSEGURAR A METODOLOGIA DE TRABALHO ADOTADA. (DE ACORDO COM OS ARTIGOS № 18 E 20 DA LEI № 5194-66, DO CONFEA, QUALQUER MODIFICAÇÃO DO PROJETO, NÃO AUTORIZADO FORMALMENTE PELO ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELO MESMO, IMPLICARÁ NA SUSPENSÃO DA RESPONSABILIDADE SOBRE A AUTORIA DO PROJETO).

É MANDATÓRIA A COMPREENSÃO TOTAL DO PROJETO. EM CASO DE DÚVIDA CONSULTE O ENGENHEIRO AUTOR DO PROJETO.

A ESPECIFICAÇÃO DOS ESPURAMENTOS DAS INICIALAÇÃES É VÁLIDA DADA.

3. A ESPECIFICAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DAS INSTALAÇÕES É VÁLIDA PARA UM PREENCHIMENTO INICIAL DO PROGRAMA DE NECESSIDADES DO PROJETO. SENDO ASSIM , FAZ-SE NECESSÁRIO - EM TEMPO DE EXECUÇÃO - UM ACOMPANHAMENTO NA COMPRA DESTES EQUIPAMENTOS PARA QUE ESTEJAM EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES.

4. AO PASSAR OS CABOS DE ALIMENTAÇÃO DOS ASPERSORES DEIXAR 1,2 M DE SOBRA NO PONTO E 12 M A PARTIR DA ENTRADA DA CISTERNA.

	WELLINGTON	21/02/2020					
SÃO	VISTO PROJETISTA	DATA	VISTO SP-URBANISMO	DATA			
SENHOS DE REFERÊNCIA							

DOCUMENTOS EXTERNOS DE REFERÊNCIA

R U A N 0 2 5 E 0 5 5

SUBSTITUÍDO POR N°
SUBSTITUÍ N°

REQUALIFICAÇÃO E REURBANIZAÇÃO DO VALE DO ANHANGABAÚ E ENTORNO

TÍTULO
PROJETO EXECUTIVO

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PLANTA GERAL ALIMENTAÇÃO DOS ASPERSORES

FBS UCC

construção civil e pavimentação Lopes Kalil EN GENHARIA

CONSÓRCIO CENTRAL

NHO N°

RESPONSÁVE CARLOS FECU		leu_	,
	VISTO		DA
PROJETO	WELLINGTON GOMES		21/02
DESENHO	WELLINGTON GOMES		21/02
VERIFICAÇÃO	CAIO NERI		21/02
APROVAÇÃO	CARLOS FECURI		21/02

CARLOS FECURIOS POR CARLOS POR C

ESTE DESENHO É PROPRIEDADE DA SP OBRAS, NÃO PODENDO SER REPRODUZIDO E/OU REVELADO NO TODO OU EM PARTE SEM SUA AUTORIZAÇÃO.

ESTE DESENHO E PROPRIEDADE DA SPOBRAS, NAO E/OU REVELADO NO TODO OU EM PARTE SEM SUA A APROVAÇÃO FINAL

RIFICAÇÃO PROVAÇÃO